

C € 0085


EG-Baumusterprüfbescheinigung
EC type examination certificate

CE-0085BN0185
Produkt-Identnummer
product identification no.

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliance Directive (90/396/EEC)</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | G. Bee Apparatebau GmbH & Co. Vertriebs GmbH Bahnhofstraße 157, D-74321 Bietigheim-Bissingen |
| Vertreiber <i>distributor</i> | G. Bee Apparatebau GmbH & Co. Vertriebs GmbH Bahnhofstraße 157, D-74321 Bietigheim-Bissingen |
| Produktart <i>product category</i> | Gasarmaturen: Absperrarmatur \geq PN 4, \leq PN 16 (4313) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Kugelhahn in Durchgangsform |
| Modell <i>model</i> | KSN 77 |
| Bestimmungsländer <i>countries of destination</i> | AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, PT, SE |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | BMP: 01/337/4313/895 vom 08.05.2002 (EBI) |
| Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i> | DIN 3547-1 (Entwurf 01.07.1996) |

Aktenzeichen 02-0703-GEE
file number

02.07.2002, Folie A-112
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW-Zertifizierungsstelle - von der Deutschen Bundesregierung benannte und von der Europäischen Kommission offiziell registrierte Stelle für die Konformitätsbewertung von Gasgeräten

DVGW Certification Body - notified by the government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the European Commission for conformity assessment of gas appliances

DVGW Deutsche Vereinigung
des Gas- und Wasserfaches e.V.
Technisch-wissenschaftlicher
Verein
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Straße 1-3
D-53123 Bonn
Telefon +49 (228) 91 88 807
Telefax +49 (228) 91 88 993

| Gasart <i>gas category</i> | Bemerkung <i>remarks</i> |
|--|------------------------------------|
| Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie | |

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|
| KSN 77 | Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 125 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C | |
| KSN 77 | Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 150 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C | |
| KSN 77 | Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 200 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C | |
| KSN 77 | Nenndruckstufe: PN 16 Nennweite: DN 250 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C | reduzierter Durchgang |

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Flansche nach DIN EN 1092-2
Baulänge: Grundreihe 27 nach EN 558-1